



**UNIVERZITET U NIŠU**  
**MAŠINSKI FAKULTET**  
**ZAVOD ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO**  
**LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA I MAŠINA**  
18000 Niš, ul. A. Medvedeva br. 14, tel/faks 018/588-199  
tel. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - rukovodilac Zavoda  
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

## STRUČNI NALAZ Br. 612- 22-164-1/17

### KAO POTVRDA KVALITETA I FUNKCIONALNIH PARAMETARA NAZIDNOG 19" REK ORMANA „ICOM“

**Naručilac - proizvođač:** "EI ČEGAR IN" d.o.o.  
Ul. Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86, 18000 Niš

**Metod ispitivanja:** Funkcionalno ispitivanje i ispitivanje nosivosti.

**Podaci o uzorcima:** Dostavljeni od strane naručioca.

**Ispitivani proizvod:** „ICOM“ 19" REK orman nazidni – tipa 6U do 21U

**Tip:** 6U do 21U  
**Fabrički broj:** 001  
**Godina proizvodnje:** 2017  
**Dužina:** 450 ili 600 mm  
**Širina:** 600 mm  
**Visina:** 350 do 1050 mm  
**Materijal REK ormara:** HVL lim debljine 1,0 mm  
**Zaštita rek ormara:** elektrostatička plastifikacija  
**Boja:** RAL 9005 ili po zahtevu kupca  
**Nosači profila REK ormara:** pocinkovani lim debljine 1,5 mm  
**Broj komada nosača profila:** 2 ili 4 komada za dubine ormara 450 ili 600 mm  
**Vrata prednje strane:** Staklo debljine 4,0 mm u metalnom ramu  
**Ugradjena brava:** sa polucilindrom i tipskim ključem  
**Nosivost ormara:** do 100 kg

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Ovaj stručni nalaz i izveštaj o ispitivanju se sme umnožavati isključivo u celini i samo uz pismeno odobrenje rukovodioca laboratorije.

Niš, 10.10.2017. god.

Rukovodilac  
Ispitivanja

Prof. dr Dragan Temeljkovski



Rukovodilac  
Zavoda za mašinsko inženjerstvo

Prof. dr Predrag Janković