

# Zertifikat

Nr. z2914a-12-D



Aktiengesellschaft

## Auftraggeber:

EFB – Elektronik GmbH  
Striegauer Strasse 1  
D-33719 Bielefeld

## Prüfung(e):

- Steckverbinder:  
**INFRALAN® OC45 Keystone Class E<sub>A</sub>**  
Art.-Nr.: E-20070
- Datenkabel:  
**INFRALAN® Cat.7 Verlegkabel S/FTP 1000MHz 4x2xAWG23/1**  
Art.-Nr.: 99980.x

## Bewertungsstandard(s):

- ISO/IEC 11801 AMD 2 (2010-04)

## Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente **nach Klasse E<sub>A</sub> bis 500 MHz** ein.

## 2-Konnektor Permanent Link, Klasse E<sub>A</sub>

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2914a-12-D vom 27. April 2012** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 27. April 2012

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm  
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG  
In der Kolling 13  
D-66450 Bexbach

Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 - 0  
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 - 99  
Email: info@ghm1.de